

№ 691/03

Испытательная лаборатория химической службы
АО «Свердловэнерго»

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.22ПВ 18

УТВЕРЖДАЮ

Адрес: 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 тел.: 59-12-88



Руководитель ИЛ

Корюкова Корюкова Л.В.

Протокол испытаний № 691

Адрес пробы ОАО «Уралэлектромедь»

Испытуемый объект Вода до грязевика и после грязевика.

Дата отбора 21.10.03

Результаты испытаний

В лабораторию химслужбы ОАО «Свердловэнерго» были переданы две пробы воды: одна – до инерционно-гравитационного грязевика, вторая – после грязевика. Нами были проведены испытания с целью определения остаточных механических примесей определенного фракционного состава. В результате испытаний было установлено:

№п/п	Размер частиц, мкм	Остаточное содержание частиц после грязевика, %	Степень очистки, %
1	1000	1,05	99,0
2	500	1,8	98,2
3	160	3,8	96,2
4	100	1,7	98,3
5	16	8,4	91,6

Полученная степень очистки соответствует указанной в акте испытаний инерционно-гравитационного грязевика.