



# Открытое Акционерное Общество «ВОДОТЕПЛОСНАБ»

ИНН 4703083505, КПП 470301001, ОКАТО 41413000000, ОКПО 55153618  
Адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Межевая д. 6  
Телефон 8(81370) 44-107, факс 8(81370) 44-489  
E-mail: [OAOVTS@yandex.ru](mailto:OAOVTS@yandex.ru), [MUPVTS@mail.ru](mailto:MUPVTS@mail.ru)

№ 1936  
«06» 06.2006г.

## О Т З Ы В

о результатах эксплуатации инерционно-гравитационных грязевиков ГИ Г,  
установленных на объектах ОАО «Водотеплоснаб».  
Поставщик ООО «ВАЛЕР»

Нами с 2003 г. на котельной № 18 п. Кузьмолowo эксплуатируется грязевик ГИГ-1000 производительностью 1000 м<sup>3</sup>/ч. На котельной установлено 2 котла ПТВМ-50. При эксплуатации с традиционным грязевиком перепад на котлах за сезон увеличивается с нормативных 1,5 – 2,0 кгс/см<sup>2</sup> до 7 – 8 кгс/см<sup>2</sup>. В результате приходилось ежегодно производить дорогостоящую химическую промывку котлов. После установки грязевика ГИГ-1000 перепад за первый год увеличился на 0,5 кгс/см<sup>2</sup>, за последние 2 года не увеличился вообще. В 2005 г. установлен грязевик ГИГ-400 в ЦТП работающий на тепловую сеть в п. Невская Дубровка. Так же за год эксплуатации показал себя с хорошей стороны: перестали забиваться стояки в домах, улучшилось качество подаваемой услуги.

Достоинства вышеуказанных грязевиков заключаются в простоте эксплуатации и возможности промывки без остановки и вскрытия.

И. О. генерального директора ОАО «Водотеплоснаб»

С. М. Федорищенко

Исп. Зам. главного инженера Мачин А. А.  
Тел. 44-547