



Ф.07-50340
ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод)
150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75.
Тел.: +7 (4852) 58-81-20, факс: +7 (4852) 58-81-44
Тел.: +7 (4852) 27-41-00 – справочное бюро
motor@adzl.ru, www.gaz.ru

Куда : ООО"СПКФ(Валер)" Исх. № : 718-12/84
Кому : Генеральному директору С.П.Батуеву Дата : 14.02.11.
Копия : На № :
На факс : Дата :
От :
Кас :

Уважаемый Сергей Петрович

На полученном и установленном на оборотной системе водоснабжения грязевике ГИГ-225 в ноябре 2010 года был произведен испытательный пробег

В ходе испытания грязевик показал высокую эффективность очистки воды от взвешенных веществ (биологический шлам, песок, окислы), что подтверждается проведенными анализами воды в нижеуказанной таблице:

Дата проведения Анализа	содержание взвешенных веществ мг/л	
	до фильтра	после фильтра
23.11.10 г.	466	64
02.12.10 г.	373	20
16.12.10 г.	188	6,8
02.02.11 г.	36,3	8,0
11.02.11 г.	28,4	4,8

Анализ оборотной воды после грязевика показал, что грязевик ГИГ-225 обеспечивает очистку воды до требуемых норм на заводе.

Слив накапливаемого шлама из ГИГ*-225 производится периодически без остановки, аппарата кратковременным открытием дренажей грязевика

Перепад давления оборотной воды на грязевике незначителен и составляет 0,2 атм.

Фильтр позволяет исключить операции по ревизии внутренних частей аппарата.

Очень удобным является процесс слива накопленных загрязнений без остановки работы и разборки аппарата и сети.

С уважением,

Ведущий специалист ОГЭ

И.Ф. Кобзев

Исп.: В.П.Костюков
Тел.: 27-45-13

