



**ЛУКОЙЛ**  
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго**  
Волжская ТЭЦ-2

№  
14-08/462

Дата  
04.05.2012

на № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «РосСнаб»  
Э.В. Козлову

Факс (812) 640-24-52

Уважаемый Эдуард Владиславович!

В период с 03 сентября по 30 ноября 2011 года компанией ООО «РосСнаб» были произведены работы по модернизации схемы механической очистки сетевой воды с заменой грязевика на всасе бустерного (первого подъема) насоса на фильтр грязевик инерционно-гравитационный ГИГ-3000/РУ 6 производства ООО «СПКФ «ВАЛЁР».

В том числе были выполнены следующие виды работ: поставка оборудования, строительные-монтажные работы, пусконаладочные работы.

В результате установки и эксплуатации грязевика ГИГ-3000/РУ6 получены следующие результаты степени очистки сетевой воды:

1. Грязевик обеспечивает эффективную очистку воды от механических примесей (продукты коррозии тепловой сети, окалина, песок и т.п.), что приводит к осветлению сетевой воды и снижению процесса заноса водогрейных котлов.
2. Слив накапливаемого шлама из ГИГ-3000/РУ6 производится периодически, без остановки оборудования кратковременным открытием дренажей грязевика.
3. Анализ сетевой воды (акт результата анализа сетевой воды прилагается) показал, что ГИГ-3000/РУ6 обеспечивает очистку теплоносителя как от механических частиц окалины и песка, так и от более мелких взвешенных частиц продуктов коррозии трубопроводов.
4. Перепад давления сетевой воды на грязевике незначителен – около 0,1 кг/см<sup>2</sup> и практически не изменяется.
5. Конструкция ГИГ 3000/РУ6 позволяет исключить операции по замене фильтрующей сетки. Удобным является процесс слива накопленных загрязнений – без остановки и разборки оборудования и сети.

Полученные положительные результаты эксплуатации позволяют рекомендовать применение данного оборудования в системах водоснабжения

404120, Российская Федерация,  
Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Александрова, 52

Тел: (8443) 56-68-01  
Факс: (8443) 56-21-01

для очистки от различных механических загрязнений (с выполнением работ по тепловой изоляции грязевика при использовании в тепловых сетях в связи с большой поверхностью теплоотдачи оборудования).

Технический директор



С.В. Коснырев

Исп. Проскуряков А.А.  
Тел. (8443) 539-384

404120, Российская Федерация,  
Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Александра, 52

Тел. (8443) 56-68-01  
Факс: (8443) 36-21-67